


KARTA PRODUKTU

wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.

	<p>PPHU GREGOR Grzegorz Królak ul. Czartoryskich 47, 63-322 Gołuchów</p>						
<p>Identyfikator modelu dostawcy</p>	<p>EKOPEL</p>						
<p>Klasa efektywności energetycznej modelu</p>	<p>A+</p>						
<p>Współczynnik efektywności energetycznej</p>	117,9	117,4	117,7	118,6	118,7	119,4	118,4
<p>Znamionowa moc cieplna w kW</p>	50	75	100	125	150	200	250
<p>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania</p>	80,2	79,9	80,1	80,8	80,8	81,3	80,6
<p>Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi kotła a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 - komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego - zastosowanie ochrony temperaturowej - w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych - dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. <p>Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.</p>						